

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Республике Дагестан
(наименование территориального органа МЧС России)

г. махачкала ул. Ярагского 124 а т.55-15-46 ф.55-15-46 E-mail: und05dag@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8 по г. Хасавюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РД
(наименование органа государственного надзора)

ул. Буйнакского № 59 г. Хасавюрт, тел. 5-21-73, E-mail:
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 5/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

*Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК»-Заведущей Ислаовой Лайле Магомедсаидовне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Черивмурзаева М.А* Отдел надзорной деятельности и про- № 5
филактической работы № 8 по г. Хаса-
вюрт, Хасавюртовскому, Новолакскому
и Казбековскому районам УНД и ПР ГУ
МЧС России по РД

(наименование органа ГПН)

от « 9 » января 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 ч 0 мин.
« 15 » января 2019 г. по 9 ч 0 мин. « 18 » января 2019 г.

проведена проверка

*Главным государственным инспектором г.Хасавюрт, Хасавюртовского, Новолакского и
Казбековского районов по пожарному надзору подполковником вн.сл*
Черивмурзаевым Мавлет Абакаровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

МКДОУ «Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК» , г.Хасавюрт, ул. Коркмасова 3

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Заведущей Ислаовой Лайлой Магомедсаидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	имеющиеся огнетушители вывесить на видном месте вблизи от выходов на высоте 1,5м п.480(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	Правила противопожарного режима в РФ	15.01.2020	
2	на объекте предусмотреть вывод сигнала от автоматической пожарной сигнализации на пульт пожарной охраны (ПАК Стрелец Мониторинг)(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	ФЗ N 68	15.01.2020	
3	провести противопожарный инструктаж с персоналом, под роспись в журнале инструктажа, с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев.(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	ППР в РФ : п. 3	15.01.2020	
4	На объекте защиты учет наличия (периодичности осмотра, сроков перезарядки) огнетушителей (иных первичных средств пожаротушения) вести в специальном журнале произвольной формы.(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	ППР в РФ : п. 478	15.01.2020	
5	у пожарного водоема установить табличку с указанием емкости водоема(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	Правила противопожарного режима в РФ п.55	15.01.2020	
6	Имеющие пожарный щит укомплектовать немеханизированными пожарными инструментами и инвентарем (Инструментом) согласно приложению № 6.(МКДОУ "Д/С № 11	п. 482 Правила противопожарного режима в РФ	15.01.2020	

	СВЕТЛЯЧОК")			
7	организовать проверку работоспособности внутреннего противопожарного водопровода не реже 2 х раз в год с составлением соответствующего акта (весной и осенью).(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	Правила противопожарного режима в РФ п.55	15.01.2020	
8	Эвакуационные двери со спальных помещений подготовительных групп № 2,3 и средней группы №2 выполнить открывающимися по направлению движения(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	СП 1.13130.2009	15.01.2020	
9	руководителю организации обеспечить проведение проверки работоспособности наружного противопожарного водоснабжения (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	Правила противопожарного режима в РФ п.55	15.01.2020	
10	выполнить подъездные пути к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным водоемам)(МКДОУ "Д/С № 11 СВЕТЛЯЧОК")	Правила противопожарного режима в РФ п.55	15.01.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в января 2020 г.

(квартал, месяц).

Гл. гос. инспектор Черивмурзаев Мавлет Абакарович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«16» января 2019г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

заведующая Исламова Л.М.
(должность, фамилия, инициалы)

« 16 »января 2019г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:

ГУ МЧС России по Республике Дагестан 8 (8722) 39-99-99;